

Economic Dispatch untuk Grid Mikro Hibrida dengan Distributed Energy Storage Berbasis Metode Quadratic Programming

Kemas Robby Firmansyah, Rony Seto Wibowo, Adi Soeprijanto

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia

e-mail: kemas.robby12@mhs.ee.its.ac.id, ronyseto@ee.its.ac.id, adisup@ee.its.ac.id

Abstrak—Kebutuhan daya listrik saat ini meningkat pesat dengan perkembangan teknologi. Peningkatan kebutuhan daya listrik bertolak belakang dengan ketersediaan sumber energi tak terbarukan. Permasalahan ini akan berdampak pada ketahanan listrik nasional, untuk memenuhi kebutuhan daya listrik yang besar dengan wilayah yang luas diperlukan pembangkit –pembangkit tersebar dengan skala kecil. Pembangkit tersebar diupayakan bersumber pada energi terbarukan untuk meminimalkan pemakaian sumber energi tak terbarukan. Selain itu diperlukan adanya *Energy Storage*, *Energy Storage* diperlukan untuk menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan oleh pembangkit lainnya. Dengan adanya pembangkit tersebar dan *Energy Storage* yang dihubungkan dengan *grid* utama Perusahaan Listrik Negara melalui *Grid Mikro*, maka penting untuk menentukan optimisasi besarnya pembangkit daya listrik untuk masing-masing pembangkit yang sesuai dengan kebutuhan daya listrik. Optimisasi ini dikenal dengan istilah *Economic Dispatch*. Metode yang diterapkan untuk optimisasi *Economic Dispatch* adalah dengan menggunakan *Quadratic Programming*. Simulasi dilakukan pada sistem IEEE 14 bus menggunakan software MATLAB. Hasil simulasi dan analisis menunjukkan bahwa program dapat memenuhi batasan yang ditentukan dan biaya pembangkitan tenaga listrik untuk pengoperasian *Grid Mikro Hibrida* adalah 25,53 \$.

Kata Kunci—*Energy Storage, Economic Dispatch, Grid Mikro Hibrida, Quadratic Programming*.

I. PENDAHULUAN

Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Permintaan daya listrik yang terus bertambah seiring dengan perkembangan teknologi menyebabkan daya listrik yang harus disuplai oleh pembangkit listrik menjadi besar, sehingga pemakaian sumber energi tak terbarukan menjadi pemborosan. Sumber energi yang terbarukan dan ekonomis adalah salah faktor penting dalam peningkatan perkembangan industri yang dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Sejak adanya revolusi industri, kebutuhan energi listrik meningkat tajam[1].

Sebagai bentuk yang baik dalam membangkitkan daya yang besar dengan cakupan wilayah yang luas, sistem pembangkitan tersebar (mikrogrid) menjadi penting untuk memenuhi permintaan beban, menaikkan keandalan, dan sebagainya [2,3]. Pembangkit tersebar terhubung *grid* yang umumnya menggunakan sumber energi terbarukan seperti *photovoltaic* dan khususnya

untuk menanggung beban puncak seperti mikro turbin dan generator diesel merupakan mikrogrid sederhana. Namun seiring dengan majunya teknologi, diperlukan adanya *energy storage* sebagai metode efektif untuk menyimpan energi listrik dan dapat digunakan saat dibutuhkan. Dengan adanya *energy storage* manajemen energi yang digunakan berbeda dengan manajemen energi konvensional, karena *energy storage* memiliki *dynamic power* dan *energy formulation* tersendiri[4]. Untuk memenuhi permintaan beban, energi listrik dapat dihasilkan secara langsung oleh sumber energi listrik diatas bersama sama dengan *grid*.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan diatas adalah dengan menggunakan *quadratic programming*[5]. Hasil dari *quadratic programming* dapat digunakan sebagai referensi dalam pembangkitan daya listrik yang optimum yang sesuai dengan biaya pembangkitan listrik.

II. ECONOMIC AND EMISSION DISPATCH

A. Model Operasi Sistem Grid Mikro Hibrida

Model operasi sistem *grid* mikro hibrida yang dipakai adalah *grid-connected*. Dengan tipe operasi ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai *grid* utama diintegrasikan kedalam sistem mikrogrid sehingga pembangkit tersebar yang terpasang tidak menanggung semua kebutuhan beban dalam sistem. Beberapa sumber energi listrik yang dimodelkan dalam sistem mikrogrid hybrid adalah *energy storage*, generator diesel, mikro turbin, sel surya, dan PLN.

B. Energy Storage

Energy storage mempunyai batas teknis keadaan energi maksimum dan minimum, dan juga daya saat *charging* dan *discharging*. Batasan ini dapat dianggap fungsi waktu untuk memodelkan monitoring kesehatan dan keandalan dari *energy storage*[6]. Batasan teknis dapat diekspresikan dibawah ini:

$$-P_{ES,ch,max} \leq P_{ES}(t) \leq P_{ES,ds,max} \quad (1)$$

$$E_{ES,min} \leq E_{ES}(t) \leq E_{ES,max} \quad (2)$$

$$E_{ES}(t) = E_{ES}(t-1) - P_{ES}(t) * K \quad (3)$$

$$t = 1, 2, \dots, T \quad (4)$$

Biaya operasi dari *energy storage* adalah[7]:

$$CF(P_{ES}) = bP \quad (5)$$

Dimana:

$CF(P_{ES})$ total biaya operasi *energy storage* dalam USD/h.

b koefisien *energy storage*, dengan masing masing nilai $b=0,119$.

P_{ES} keluaran daya dari *energy storage* MW.

C. Generator Diesel

Generator Diesel sudah dikembangkan lebih dari 100 tahun yang lalu. Teknologi ini merupakan yang pertama digunakan dalam sistem pembangkit tersebar. Generator Diesel ini banyak digunakan di berbagai sektor ekonomi dengan skala yang berbeda mulai dari 1 kW hingga berpuluh-puluh MW. Pembangkit ini banyak digunakan karena memiliki efisiensi dan keandalan yang tinggi.

Generator Diesel adalah jenis yang paling umum digunakan dalam teknologi Micro Grid saat ini. Biaya operasi dari sistem dapat dinyatakan sebagai fungsi daya keluaran dan dapat dimodelkan dengan polinomial kuadrat. Biaya operasi untuk generator diesel adalah sebagai berikut :

$$CF(P_{DG}) = a + bP_{DG} + cP_{DG}^2 \quad (6)$$

Dimana:

$CF(P_{DG})$ total biaya operasi generator diesel dalam USD/h.

a, b , dan c koefisien generator, dengan masing-masing nilai $a=14,88$, $b=0,3$, dan $c=0,0004351$.

P_{DG} keluaran daya dari generator diesel dalam MW.

D. Turbin Mikro

Turbin mikro merupakan generator turbin gas kecepatan tinggi bertenaga mulai 25-500 kW. Turbin mikro mempunyai sistem yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Frekuensinya berada pada rentang 1.4-4 kHz. Frekuensi tinggi ini diubah ke frekuensi yang diinginkan 50/60 Hz menggunakan konverter.

Biaya operasi yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

$$CF(P_{MT}) = a + bP_{MT} + cP_{MT}^2 \quad (7)$$

Dimana:

$CF(P_{MT})$ total biaya operasi turbin mikro dalam USD/h.

a, b , dan c koefisien turbin mikro, dengan masing-masing nilai $a=9$, $b=0,36$, dan $c=0,000315$.

P_{MT} keluaran daya dari turbin mikro dalam MW.

E. Sel Surya

Pembangkit sel surya merupakan sistem yang mengubah cahaya matahari secara langsung menjadi energi listrik. Karakteristik dari sel surya saat beroperasi berbeda dengan kondisi standar (1000 W/m^2 , suhu sel 25°C) maka pengaruh radiasi dan suhu pada karakteristik sel surya dimodelkan. Pengaruh intensitas matahari dimodelkan dengan mempertimbangkan output daya dari modul sel surya yang akan sebanding dengan radiasinya. Modul sel surya diuji dalam *Standard Test Condition (STC)*. Daya keluaran dari modul sel surya dapat dihitung dengan persamaan :

$$P_{pv} = M \left(P_{stc} \frac{G_{ing}}{G_{stc}} + (1 + k(T_c - T_r)) \right) \quad (8)$$

Dimana :

P_{PV} daya keluaran dari modul saat radiasi.

G_{ING} daya maksimum modul saat STC (W).

G_{ING} radiasi aktual dalam

G_{STC} radiasi saat STC (1000 W/m^2).

M jumlah modul sel surya.

K koefisien suhu untuk daya modul ($\%/^\circ\text{C}$).

T_c suhu sel referensi suhu (25°C).

Biaya operasi untuk sel surya adalah sebagai berikut:

$$CF(P_{PV}) = bP_{PV} \quad (9)$$

Dimana:

$CF(P_{PV})$ total biaya operasi sel surya dalam USD/h.

b koefisien sel surya, dengan masing-masing nilai $b=0,55$.

P_{PV} keluaran daya dari sel surya dalam MW.

F. Perusahaan Listrik Negara

Dalam sistem grid-connected ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) diintegrasikan ke mikrogrid. PLN diasumsikan mempunyai daya yang terbatas, karena PLN memiliki *cost function* tersendiri. Berikut perhitungan *cost function* dari PLN:

Harga listrik per kwh[8] : Rp. 1.342,98

Kurs IDR ke USD (K) : Rp. 13.333,33

$$\text{Cost Function } (CF(P_{PLN})) : \frac{l}{K \times 1000} \quad (10)$$

Dimana:

$CF(P_{PLN})$ total biaya operasi PLN dalam USD/h.

P_{PLN} keluaran daya dari PLN dalam MW.

III. ECONOMIC DISPATCH

Economic Dispatch merupakan pembagian pembebanan pada pembangkit untuk beroperasi secara ekonomis pada kondisi beban sistem tertentu. Fungsi total biaya dari masing-masing pembangkit dimodelkan dengan persamaan:

$$CF(P) = CF(P_{ES}) + CF(P_{DG}) + CF(P_{MT}) + CF(P_{PV}) + CF(P_{PLN}) \quad (11)$$

Economic Dispatch memiliki constraint untuk dapat beroperasi. Constraint ini terbagi menjadi dua yaitu equality constraint dan inequality constraint.

1. Equality constraint

$$P_{load} = \sum_{i=1}^N P_i \quad (12)$$

2. Inequality constraint

$$P_i^{min} \leq P_i \leq P_i^{max} \quad (13)$$

$$-P_{ES, ch, max} \leq P_{ES}(t) \leq P_{ES, ds, max} \quad (14)$$

$$E_{ES, min} \leq E_{ES}(t) \leq E_{ES, max} \quad (15)$$

$$E_{ES}(t) = E_{ES}(t-1) - P_{ES}(t) * a \quad (16)$$

$$t = 1, 2, \dots, T \quad (17)$$

Dimana:

P_{load} total beban sistem dalam MW.

$\sum_{i=1}^N P_i$ total daya terbangkitkan oleh masing-masing pembangkit listrik.

P_i^{min} batas bawah daya terbangkitkan pembangkit.

P_i daya terbangkitkan pembangkit.

P_i^{max} batas atas daya terbangkitkan pembangkit.

$-P_{ES, ch, max}$ batas daya terbangkitkan *energy storage* saat keadaan *charging*.

$P_{ES}(t)$ daya terbangkitkan *energy storage*.

$P_{ES, ds, max}(t)$ batas daya terbangkitkan *energy storage* saat keadaan *discharging*.

$E_{ES, min}(t)$ batas bawah keadaan energi *energy storage*.

$E_{ES}(t)$ keadaan energi *energy storage*.

$E_{ES, max}(t)$ batas atas keadaan energi *energy storage*.

K konstanta konversi watt ke joule.

t waktu optimasi.

IV. ECONOMIC DISPATCH DENGAN METODE QUADRATIC PROGRAMMING

A. Quadratic Programming

Salah satu metode perhitungan optimasi yaitu *quadratic programming*. *Quadratic programming* menyelesaikan permasalahan optimasi dengan fungsi objektif berupa persamaan kuadrat dan batasan batasan linear. Batasan linear dapat berupa persamaan atau *equality constraints* atau berupa *inequality constraints* [9]. Persamaan umum *quadratic programming* dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Fungsi objektif :

$$F(x) = f + g^T x + \frac{1}{2} x^T H x \quad (17)$$

2. *Inequality constraint*:

$$lb \leq Ax \leq ub \quad (18)$$

$$x_{min} \leq x \leq x_{max} \quad (19)$$

3. *Equality constraints*:

$$lb = ub = b_{eq} \quad (20)$$


$$Ax = b_{eq} \quad (21)$$

Hasil perhitungan *quadratic programming* yaitu menentukan nilai x yang menghasilkan fungsi objektif dengan nilai minimum.

B. Penyelesaian Economic Dispatch dengan Quadratic Programming

1) Penyusunan Koefisien Kuadrat Fungsi Biaya Pembangkitan

Variabel H adalah koefisien kuadrat dari fungsi objektif pada *quadratic programming*. Pada *Economic Dispatch* Mikrogrid Hybrid dengan *Distributed Energy Storage*, H merupakan matriks simetris yang berisi koefisien kuadrat fungsi biaya pembangkitan untuk masing-masing pembangkit untuk kurun waktu t . Matriks H memiliki ukuran $[(nb+ng):nb+ng]*t$, dimana nb adalah jumlah bus, ng adalah jumlah pembangkit, dan t adalah waktu operasi sistem. Untuk menggambarkan pembentukan matriks H serta variabel lainnya dalam penyelesaian *Economic Dispatch* dengan *Quadratic Programming* ini, digunakan model sistem kelistrikan sederhana dengan 3 bus, 2 saluran transmisi, dan 2 pembangkit yang terdiri atas sel surya dan *energy storage*. Sistem kelistrikan diasumsikan beroperasi selama 2 jam.



Gambar 1. Contoh sistem kelistrikan sederhana

Dengan sistem kelistrikan diatas, matriks H yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_{22} \end{bmatrix}$$

Keterangan:

a_{12} , koefisien kuadrat fungsi biaya pembangkitan pembangkit 1 jam ke 2.

2) Variabel Optimasi (x)

Variabel optimasi (x) merupakan nilai yang dihasilkan dari proses optimasi. Nilai ini berisi sudut tegangan tiap bus dan daya aktif yang dibangkitkan oleh pembangkit untuk tiap waktu tertentu. Matriks ini disusun sejumlah waktu operasi sistem (t), sehingga matriks x memiliki ukuran $[(nb+ng):1]*t$. Bentuk matriks x yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$x = \begin{bmatrix} \theta_{11} \\ \theta_{21} \\ \theta_{31} \\ P_{11} \\ P_{21} \\ \theta_{12} \\ \theta_{22} \\ \theta_{32} \\ P_{12} \\ P_{22} \end{bmatrix}$$

Keterangan:

θ_{12} , sudut tegangan pada bus 1 jam ke-2.

P_{12} , daya aktif yang dibangkitkan oleh pembangkit 1 pada jam ke-2.

3) Penyusunan Batasan (Constraint)

Batasan permasalahan *economic dispatch* mikrogrid hybrid dengan *distributed energy storage* direpresentasikan dengan matriks A . Matriks A tersusun atas $[A_{eq}]$ untuk *equality constraint* dan $[A_{ineq}]$ untuk *inequality constraint*. $[A_{eq}]$ tersusun atas matriks yang berisi batasan *power balance* $[PG]$ dengan ukuran $[(nb:(nb+ng))*t]$, *constraint energy storage* $[ES]$ berukuran $[1:(nb+ng)]$, dan *constraint sel surya* $[PV]$ berukuran $[1:(nb+ng)]$ untuk mengubah nilai p_{max} dari p_v untuk tiap jamnya. Matriks $[ES]$ dan $[PV]$ masing masing berjumlah t untuk sistem kelistrikan yang dioptimasi selama waktu t .

$$PG = \begin{bmatrix} y_{13} & 0 & -y_{13} & -1 & 0 \\ 0 & y_{23} & -y_{23} & 0 & -1 \\ -y_{31} & -y_{32} & y_{33} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$ES = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$PV = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pada matriks $[ES]$ dan $[PV]$, baris pertama menyatakan jam ke-1 dan baris kedua menyatakan jam ke-2. Matriks $[A_{ineq}]$ berisi batasan saluran transmisi $[PIN]$. Matriks ini berukuran $[(2*nb):(nb+ng)]$, kemudian matriks ini disusun sesuai dengan jumlah waktu t yang ditentukan.

$$PIN = \begin{bmatrix} y_{13} & 0 & -y_{13} & 0 & 0 \\ 0 & y_{23} & -y_{23} & 0 & 0 \\ -y_{13} & 0 & y_{13} & 0 & 0 \\ 0 & -y_{23} & y_{23} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Kedua matriks $[A_{eq}]$ dan $[A_{ineq}]$ kemudian digabungkan menjadi matriks $[A]$. Sementara matriks $[ES]$ dan $[PV]$ diletakkan pada bagian paling bawah.

$$A = \begin{bmatrix} A_{eq}^1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ A_{ineq}^1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


0	0	0	0	0	A_{eq}^2
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	$A_{ineq\ branch}^2$
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
ES					
PV					

Setelah terbentuk matriks $[A]$, maka didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$[A] * [x] = [Z] \quad (22)$$

Nilai matriks $[Z]$ harus memenuhi *equality constraint* dan *inequality constrain* yang telah ditentukan di *economic dispatch*[10].


V. HASIL DAN ANALISIS



Gambar 2. Sistem grid mikro hibrida

TABEL 1. SPESIFIKASI TIAP UNIT PEMBANGKIT

	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5
Jumlah Modul	1	1	1	37	1
P_{max} (MW)	0,01	0,25	0,2	0,1	0,1
P_{min} (MW)	-0,01	0,05	0,05	0	0
a (\$/H)	-	14,88	9	-	-
b (\$/MWH)	0,119	0,3	0,3	0,545	0,00013
c (\$/MW ² H)	-	0,000435	0,000315	-	-
Kapasitas (MWH)	0,2	-	-	-	-
SOC_{max} (MWH)	0,16	-	-	-	-
SOC_{min} (MWH)	0,04	-	-	-	-



Gambar 3. Profil beban grid mikro hibrida

TABEL 2. DAYA TERBANGKITKAN TIAP UNIT PEMBANGKIT

T	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5
1	5,96	80,53	81,82	0,00	100,00

2	5,68	78,68	79,67	0,00	100,00
3	5,39	75,77	77,84	0,00	100,00
4	5,39	76,07	78,27	0,00	100,00
5	6,23	83,32	85,85	0,00	100,00
6	6,75	88,58	89,91	0,00	100,00
7	-10,00	72,12	80,00	37,91	99,99
8	-10,00	71,92	79,38	58,63	99,99
9	-10,00	72,02	79,95	74,17	99,99
10	-10,00	72,99	83,50	76,77	99,99
11	-10,00	70,00	77,59	87,13	99,99
12	-10,00	60,01	60,11	99,99	99,99
13	-10,00	71,78	79,98	76,77	99,99
14	-10,00	87,31	89,98	63,81	99,99
15	-10,00	86,96	89,56	61,22	99,99
16	-2,56	89,96	92,95	45,68	100,00
17	8,03	100,79	114,24	0,00	100,00
18	8,91	101,79	124,69	0,00	100,00
19	9,72	109,78	129,87	0,00	100,00
20	9,42	107,71	127,67	0,00	100,00
21	8,91	101,79	124,13	0,00	100,00
22	8,03	100,79	103,29	0,00	100,00
23	7,36	94,26	94,94	0,00	100,00
24	6,75	87,78	89,07	0,00	100,00

Keterangan:

Unit 1 *Energy Storage* (kW).


Unit 2 *Diesel Generator* (kW).

Unit 3 *Microturbine* (kW).

Unit 4 *Sel Surya* (kW).

Unit 5 *PLN* (kW).

Hasil simulasi menunjukkan bahwa jumlah daya aktif yang terbangkitkan oleh masing-masing unit pembangkit untuk tiap jamnya adalah 7349,02 kW dan sesuai dengan jumlah daya beban yang dibutuhkan yaitu 7349,02 kW (*power balance*). Selain itu, daya yang dibangkitkan oleh masing-masing unit pembangkit memenuhi batas daya aktif yang mampu dibangkitkan ($P_{G,i,min} \leq P_{G,i} \leq P_{G,i,max}$).



Gambar 4. Daya terbangkitkan pada mikrogrid hybrid

TABEL 3. PROFIL ENERGI ENERGY STORAGE


T	Fluktuasi <i>Energy Storage</i> (kW)	Fluktuasi <i>Energy Storage</i> (kJ)	<i>Energy Storage</i> (kJ)
0	0,00	0,00	360000,00
1	5,96	21445,13	338554,87
2	5,68	20433,35	318121,52
3	5,39	19402,77	298718,75
4	5,39	19402,77	279315,98
5	6,23	22431,32	256884,66
6	6,75	24313,90	232570,76
7	-10,00	-35986,04	268556,80
8	-10,00	-35986,04	304542,85
9	-10,00	-35985,81	340528,66
10	-10,00	-35986,74	376515,40

11	-10,00	-35987,50	412502,90
12	-10,00	-35990,01	448492,91
13	-10,00	-35989,28	484482,19
14	-10,00	-35987,12	520469,31
15	-10,00	-36000,04	556469,35
16	-2,56	-9219,49	565688,85
17	8,03	28903,52	536785,33
18	8,91	32075,76	504709,58
19	9,72	34991,71	469717,87
20	9,42	33916,66	435801,21
21	8,91	32075,76	403725,45
22	8,03	28903,52	374821,94
23	7,36	26494,12	348327,82
24	6,75	24313,90	324013,91
Min Value (kJ)			232570,76
Max Value (kJ)			565688,85


Keterangan:

kW : kilo Watt.

kJ : kilo Joule.



Gambar 5. Pertukaran daya energy storage



Gambar 6. Profil energi energy storage

Hasil simulasi menunjukkan bahwa selama pembangkitan, fluktuasi energi *energy storage* tidak melanggar *constraint energy storage*, hal ini dibuktikan dengan nilai minimum energi *energy storage* adalah 232570,76 kJoule yang terjadi pada pikul ke-6 dan nilai maksimum energi *energy storage* adalah 565688,85 kJoule yang terjadi pada pikul ke-16.

TABEL 4. TOTAL HARGA PEMBANGKITAN GRID MIKRO HIBRIDA

Generation Unit	Biaya (\$)
Energy Storage	0,00119
Generator Diesel	15,49464
Turbin Mikro	9,66583
Sel Surya	0,37174
PLN	0,00031
Total (\$)	25,53370

VI. KESIMPULAN

Dari hasil dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Quadratic programming* dapat digunakan untuk optimasi *economic dispatch* grid mikro hibrida dengan *distributed energy storage*.
2. Pada optimasi *economic dispatch* mikrogrid *hybrid* dengan *distributed energy storage*, pembangkit yang dioperasikan untuk menghasilkan daya yang dibangkitkan sebesar 7349,02 kW dan sesuai dengan jumlah permintaan daya beban yang dibutuhkan yaitu 7349,02 kW.
3. Selama operasi pembangkitan, fluktuasi energi *energy storage* tidak melanggar *constraint energy storage*, hal ini dibuktikan dengan nilai minimum energi *energy storage* adalah 232570,76 kJoule dan nilai maksimum energi *energy storage* adalah 565688,85 kJoule.
4. Biaya pembangkitan tenaga listrik masing-masing unit pembangkit untuk mengoperasikan grid mikro hibrida berjumlah 25,534 \$.
5. *Quadratic programming* adalah metode untuk menyelesaikan persamaan matematis yang bersifat *linear* dan *non-linear*, sehingga nilai yang dihasilkan bersifat mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Imam Robandi, "Modern Power System Control", Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2009.
- [2] WANG Jiang-hai, TAI Neng-ling, SONG Kai, "Penetration Level Permission of for DG in Distributed Network Considering Relay Protection," Proceedings of the CSEE, 30 (2010), No. 22, 37-43.
- [3] YU Kun, CAO Yijia, CHEN Xingying, "Dynamic Probability Power Flow of District Grid Containing Distributed Generation," Proceedings of the CSEE, 31 (2011), No. 1, 20-25.
- [4] Mishel Mahmoodi, Pourya Shamsi, Babak Fahimi, "Economic dispatch of a hybrid microgrid with distributed energy storage" IEE Trans. On Smart Grid, vol 6, no. 6, November 2015.
- [5] M. Vinod and C. Saurabh, "Fuel Cost Optimization of an Islanded Microgrid Considering Environmental Impact", Journal of Clean Energy Technologies, Vol. 4, No. 2, March 2016.
- [6] Y. Xiao, C. Lin, and B. Fahimi, "Online State of Charge Estimation in Electrochemical Batteries: Application of Pattern Recognition Techniques," in Proc. 2013 28th Annu. IEEE Appl. Power Electron. Conf. Expo. (APEC), Long Beach, CA, USA, pp.2474-2478.
- [7] R. Sundari, S. Bayne, M. Giesselmann, "Economic Dispatch Optimization of Microgrid in Islanded Mode", in IESC, Texas Tech University, 2014.
- [8] PLN, "Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Bulan April 2016", PLN, Jakarta, 2016.
- [9] Jensen, Paul A., Bard, Jonathan F., "Operations Research Models and Methods", Wiley, 2002.
- [10] L. Nani, Rony Seto, Sjamsul Anam, "Dynamic DC Optimal Power Flow Mempertimbangkan Kontrak Energi Listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Menggunakan Skema Take or Pay", Jurusan Teknik Elektro ITS, Surabaya, 2015.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Kemas Robby Firmansyah. Penulis menjalani pendidikan dasar di SD Negeri 3 Cepu, kemudian lulus di SD Negeri 2 Bareng Lor, Klaten. Selanjutnya pendidikan menengah pertama dilanjutkan dan lulus di SMP Negeri 2 Cepu. Penulis

melanjutkan pendidikan menengah atas dan menyelesaikannya di SMA Negeri 1 Klaten.

Pada tahun 2012, penulis memulai pendidikan di Jurusan Teknik Elektro ITS melalui jalur SNMPTN. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif di beberapa organisasi antara lain UKM Robotika ITS dan Divisi Workshop Elektro ITS.

Pada tahun 2012 dan 2013, Penulis lolos menjadi finalis pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 26 yang diadakan di Universitas Mataram dan penulis meraih juara 3 kategori presentasi dalam bidang Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui *kemas.robby246@gmail.com*